



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Воронежской области
г. Воронеж, ул. Куцыгина, 28.

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Панинскому району
396140, Воронежская область, р.п. Панино, ул. Железнодорожная, 41, тел. 8 (47344) 4-80-87
E-mail: gpn-49panino@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание N 35/1/3
по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Директору казенного учреждения Воронежской области «Панинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Уразовой Елене Владимировне.

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки начальника отделения (главного государственного инспектора Панинского района по пожарному надзору) Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Воронежской области подполковника внутренней службы Е.Е. Парнева от «04» октября 2021 года, № 35, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

(основание для проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

в период с "08" октября 2021 г., 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. "08" октября 2021 г., продолжительность 03 час 00 мин. по "13" октября 2021 г., 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. "13" октября 2021 г., продолжительность 03 час 00 мин. Общая продолжительность: 2 дня, 06 часов 00 минут.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось контрольное (надзорное) мероприятие)

контрольное (надзорное) мероприятие (плановая выездная проверка) проводилась подполковником внутренней службы Парневым Евгением Евгеньевичем – начальником отделения (главным государственным инспектором Панинского района по пожарному надзору). (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего контрольное (надзорное)

в здании, помещениях и на территории казенное учреждение Воронежской области «Панинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (ИНН: 3621004814, ОГРН: 1043668502778. 396180, Воронежская область, Панинский район, п. Перелешино, ул. 50 лет Октября, д. 9Г;

мероприятие, наименование объекта надзора и его адрес)

контрольное (надзорное) мероприятие проводилось совместно с директором КУ ВО «Панинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Уразовой Еленой Владимировной. (указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 №290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта	Срок устранения	Отметка
------	---	---	-----------------	---------

п	указанием конкретного места выявленного нарушения	Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	нарушения требования пожарной безопасности и	(подпись) о выполнении (указывается только о выполнении)
	2	3	4	5
1.	На путях эвакуации в КУ ВО «Панинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» отсутствует аварийное освещение.	п. 37 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. № 1479; ст. 4 ч. 3 ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.).	01.03.2022г.	
	В КУ ВО «Панинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» не проведена огнезащитная обработка строительных конструкций чердачного помещения.	п. 13. "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.03.2022г.	
	В КУ ВО «Панинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания.	п. 17 б. "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.03.2022г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в течении десяти рабочих дней вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

Порядок обжалования регламентирован гл. 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.


Начальник отделения (главный государственный инспектор
Панинского района по пожарному надзору) подполковник
внутренней службы Парнев Е.Е.

«13» октября 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор КУ ВО «Панинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
Уразова Елена Владимировна. (должность, фамилия, инициалы)

« 13 » 10 2021 г



(подпись)




(подпись)

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении предписания Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Панинскому району № 35/1/3 по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

№ п/п	Вид нарушения	Отметка об исполнении
1.	На путях эвакуации КУ ВО «Панинский СРЦдН» отсутствует аварийное освещение	Будет выполнено до 01.03.2022 г.
2.	В КУ ВО «Панинский СРЦдН» не проведена огнезащитная обработка строительных конструкций чердачного помещения	Выполнено
3.	В КУ ВО «Панинский СРЦдН» не организовано не реже, чем 1 раз в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания	Выполнено

Директор



Е.В. Уразова